



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.
Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Егорлыкскому району**

Почтовый адрес: пер. Первомайский, 1 «б», ст. Егорлыкская, Ростовская обл., 347660. Телефоны: (86370) 22-4-13.
Факс: (86370) 22-4-13. E-mail: 51gpr_dnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**Предписание № 48/100/112
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования
Егорлыкской детской школе искусств, Директору Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования Егорлыкская детская
школа искусств Науменко Лилии Александровне**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной, документальной проверки,
выданного начальником ОПД и ПР УНД и ПР-главным государственным инспектором
Егорлыкского района по пожарному надзору ГУ МЧС России по Ростовской области
подполковником внутренней службы Бухаряновым А.Н. от «25» августа 2016 № 112 в
соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», в период с 14ч.00 мин. «08» сентября 2016г. по 10ч. 00 мин. «15» сентября 2016г.
проведена плановая выездная, документальная проверка зданий, сооружений и на прилегающей
территории **Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Егорлыкская детская школа искусств** расположенного по адресу Егорлыкский район, ст.
Егорлыкская, ул. М. Горького, 92.

Дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Егорлыкскому
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области старшим лейтенантом внутренней
службы Семенцовым Кириллом Александровичем.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)
совместно с: **Директором Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Егорлыкская детская школа искусств Науменко Лилией Александровной, и
ответственным по пожарной безопасности в МБОУ ДО ЕДШИ Каменцевым Дмитрием
Вениаминовичем.**

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении обязательных (указывается только выполнение) требования пожарной безопасности
1	2	3	4	5
1	Отсутствует журнал учета огнетушителей, не ведется учет средств тушения, периодичность осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	Правила Противопожарного Режима в РФ 2012 п. 478	20.11.2016г.	

2	На огнетушителе, расположенном в здании учреждения возле лестничного марша, отсутствуют порядковые номера, нанесенные на корпус огнетушителей.	Правила Противопожарного Режима в РФ 2012 п. 475	20.11.2016г.	
3	Здание не обеспечено первичными средствами пожаротушения согласно приложения 1 и 2.	Правила противопожарного режима в РФ 2012 п.70; п.465	20.11.2016г.	
4	На лестничном марше второго этажа отсутствует огнетушитель, который находится на перезарядке, в соответствии с правилами заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей	Правила противопожарного режима в РФ 2012 п.471	20.11.2016г.	
5	Возле лестничного марша при выходе из второго эвакуационного выхода лампа эвакуационного освещения находится в неисправном состоянии при отключении электропитания рабочего освещения автоматически не включается.	Правила Противопожарного Режима в РФ 2012 п.43	20.11.2016г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим законодательством.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Егорлыкскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области

ст. лейтенант внутренней службы

Семенцов Кирилл Александрович

«15» сентября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

Егорлыкская детская школа искусств

Науменко Лилии Александровне

(должность, фамилия, инициалы)

«15» сентября 2016 г.



✓ *Наум*
(подпись)

Министерство культуры Ростовской области
Отдел культуры Администрации Егорлыкского района
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Егорлыкская детская школа искусств
347660 Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул. М. Горького, 92, тел./факс (8863-70 – 21-2-97)
ОКПО 44863989, ОГРН 1026100870180, ИНН/КПП 6109010400/610901001

Начальнику ОНД и ПР УНД и ПР – главному
государственному инспектору Егорлыкского
района по пожарному надзору ГУ МЧС России
по Ростовской области подполковнику
внутренней службы А.Н. Бухтоярову

На Ваше представление № 140-105/2016/3 от 15 сентября 2016 года
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Егорлыкская детская школа искусств сообщает следующее:

- разработаны и ведутся журналы учёта огнетушителей, учёта средств тушения и осмотра сроков перезарядки огнетушителей,
- на огнетушителе расположенном в здании учреждения возле лестничного марша нанесён на корпус огнетушителя порядковый номер,
- здание обеспечено первичными средствами пожаротушения,
- на лестничном марше второго этажа установлен огнетушитель,
- возле лестничного марша при выходе из второго эвакуационного выхода заменена лампа эвакуационного освещения.

директор

МБУДО Егорлыкской ДШИ



Л.А. Науменко.

Свищев В.А.
11.10.16г.