



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 299-04-51, Факс: (861) 299-04-54
E-mail: upr@sko.nadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

"20" сентября 2016 г.
(дата составления)

г. Азов, Ростовская область
(место составления)

Мной, начальником Азовского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Никифоровым С.И., служебное удостоверение ТО № 08-0102.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение, № и дата выдачи служебного удостоверения)

в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Егорлыкская детская школа искусств

юридический адрес: 346660, Ростовская обл., Егорлыкский район, ст. Егорлыкская ул. М.Горького, 92; фактический адрес : 346660, Ростовская обл., Егорлыкский район, ст. Егорлыкская ул. М.Горького, 92; директор Наumenко Л.А.

(1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;

2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;

3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения ответственность за которое предусмотрена ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс): Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо - и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, а именно: Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6, зарегистрировано в Минюсте России 22 января 2003 г. N 4145(ПТЭЭП) :

1. Отсутствуют на лицевой стороне щитов и сборок сети освещения надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. Отсутствует с внутренней стороны (например, на дверцах) однолинейная схема, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников соответственно через них получающих питание. п.2.12.5; ПТЭЭП.

2. Отсутствует утвержденная однолинейная схема электрических соединений. п.1.8.9; ПТЭЭП.
 3. Отсутствуют бирки на КЛ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ с указанием марки, напряжения, сечения, номер или наименование линии, дата монтажа. п.2.4.5; ПТЭЭП.

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании: ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
 (пункты и статьи законов Российской Федерации)

обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в: Северо-Кавказское управление Ростехнадзора руководителю Сергееву В.И., по адресу 344029 г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, д. 66 тел. (863) 290-88-78 в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Начальник Азовского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора
 (Должность лица, вынесшего представление)

Никифоров С.И.
 (фамилия, инициалы)

М.П.



(подпись)

20.09.2016г.
 (дата)

Представление вручено (направлено) по почте:

(дата, номер заказного письма, уведомления)

Зам. начальника
 (должность)

Каноничев В.В.
 (фамилия, имя, отчество)

[Подпись]
 (подпись)

21.09.2016г.
 (дата вручения)

Министерство культуры Ростовской области
Отдел культуры Администрации Егорлыкского района
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Егорлыкская детская школа искусств
347660 Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул. М. Горького, 92, тел./факс (8863-70 – 21-2-97)
ОКПО 44863989, ОГРН 1026100870180, ИНН/КПП 6109010400/610901001

Руководителю

Северо - Кавказского управления

Сергееву Вадиму Ивановичу

На Ваше представление от 20 сентября 2016 года Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Егорлыкская детская школа искусств сообщает следующее:

- на лицевой стороне щитов и сборок сети освещения нанесены номера соответствующие диспетчерскому наименованию. На дверцах щитовой во внутренней стороне указаны однолинейные схемы надписи с указанием значения номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников .
- утверждена однолинейная схема электрических соединений.
- изготовлены и установлены бирки с указанием марки ,напряжения ,сечения наименования линии и датой монтажа.

директор

МБУДО Егорлыкской ДШИ



Л.А. Науменко.